

学校環境衛生検査表

雑用水(雨水等)【飲用以外の用途に利用するもの】

学校長様

| 検査(採水)年月日 | 年 月 日 | 天候 () | 気温 | ℃ |
|-----------|---|--------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | 水温 | ℃ |
| 給水源の種類 | <input type="checkbox"/> 1.雨水 <input type="checkbox"/> 2.飲用以外の井戸水 <input type="checkbox"/> 3.工業用水 <input type="checkbox"/> 4.再処理水(下水等を浄化した水) | | | |
| 用途 | <input type="checkbox"/> 1.散水 <input type="checkbox"/> 2.修景用水(噴水、滝等) <input type="checkbox"/> 3.栽培用水 <input type="checkbox"/> 4.清掃用水 <input type="checkbox"/> 5.水洗便所の洗浄水 | | | |
| 塩素消毒装置の有無 | <input type="checkbox"/> 1.あり (形式) <input type="checkbox"/> 2.なし | | | |
| 採水場所 | | | | |
| 検査項目 | 判定基準 | 成績 | 判定 | |
| 遊離残留塩素 | 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上 結合残留塩素の場合 0.4mg/L 以上 | mg/L | <input type="checkbox"/> 適 | <input type="checkbox"/> 不適 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | | <input type="checkbox"/> 適 | <input type="checkbox"/> 不適 |
| pH値 | PH5.8~8.6 | | <input type="checkbox"/> 適 | <input type="checkbox"/> 不適 |
| 臭気 | 異常でないこと | | <input type="checkbox"/> 適 | <input type="checkbox"/> 不適 |
| 外観 | ほとんど無色透明 | | <input type="checkbox"/> 適 | <input type="checkbox"/> 不適 |
| 構造・設備 | ア. 給水管には、雨水等であることを表示 | | <input type="checkbox"/> 適 | <input type="checkbox"/> 不適 |
| | イ. 給水栓には、鍵付き又は、使用時のみ取り付ける構造としている | | <input type="checkbox"/> 適 | <input type="checkbox"/> 不適 |
| | ウ. 雨水等の不足を補うため、飲料水による補給を行う場合は、雨水等が飲料水に逆流しない間接給水としている | | <input type="checkbox"/> 適 | <input type="checkbox"/> 不適 |
| | エ. 雨水等を用いる水洗便所に、手洗い付きの洗浄用タンクを使用していないこと | | <input type="checkbox"/> 適 | <input type="checkbox"/> 不適 |
| 維持管理状況 | ア. 貯水槽に、破損、腐食や防水不良のないこと | | <input type="checkbox"/> 適 | <input type="checkbox"/> 不適 |
| | イ. 貯水槽内部に著しい汚れや異物がなく、衛生害虫等の発生が認められないこと | | <input type="checkbox"/> 適 | <input type="checkbox"/> 不適 |
| | ウ. 給水管について誤配管、誤接合、漏水等の異常の認められないこと | | <input type="checkbox"/> 適 | <input type="checkbox"/> 不適 |
| | エ. 給水栓には、雨水等である旨表示していること | | <input type="checkbox"/> 適 | <input type="checkbox"/> 不適 |
| 考察 | <input type="checkbox"/> 1. 異常なし。 <input type="checkbox"/> 2. 残留塩素が、検出されにくいようです。 | | | |

検査担当学校薬剤師氏名: